

公路水运工程质量检测机构资质（行政许可事项）评审结果公示

（2025 年 5 号）

公示时期：2025 年 6 月 30 日-2025 年 7 月 4 日

根据《公路水运工程质量检测管理办法》（交通运输部令 2023 年第 9 号）、《交通运输部关于公布<公路水运工程质量检测机构资质等级条件>及<公路水运工程质量检测机构资质审批专家技术评审工作程序>的通知》（交安监〔2023〕140 号）和《交通运输部办公厅关于做好公路水运工程质量检测机构资质评审有关工作的通知》（交办安监函〔2024〕1432 号）等有关规定，我厅组织专家按相关程序要求对威海冠通路桥建设有限公司、山东津益恒通检测科技有限公司、山东海工工程检测有限公司等 3 家检测机构资质申请开展了资料审查、专家技术评审，现将评审结果进行公示（见附件）。

公民、法人或其他组织，在公示期内对公路水运工程质量检测机构的评审结果有异议，可以书面形式向我厅提交材料反映情况，并说明具体事项、理由、依据，附有关证明材料。省交通运输厅在接到反映材料之日起 20 个工作日内进行核查并按规定处理，处理情况及时告知反映人。为便于核查，法人或其他组织反映情况需加盖公章，公民反映情况需签署真实姓名并

留下联系电话、地址和邮政编码。反映情况时间为 2025 年 6 月 30 日-2025 年 7 月 4 日（国家法定节假日时间除外），逾期不予受理。地址：济南市舜耕路 19 号省交通运输厅，邮编：250002；电子邮箱：shijianjiancebu@shandong.cn；电话 0531-51762140，0531-51762607。对在资质申请中弄虚作假企业，以及反映情况时捏造事实的单位和个人，经核实后将根据有关规定予以处理。

附件：公路水运工程质量检测机构资质评审结果公示（2025 年 5 号）

山东省交通运输厅

2025 年 6 月 27 日

附件：

公路水运工程质量检测机构资质评审结果公示（2025 年 5 号）

序号	机构名称	申请资质等级	申请类别	技术评审方式	人员配备情况	主要仪器设备情况	检测场所、环境条件情况	检测参数情况	质量保证体系情况	专家意见	专家意见说明
1	威海冠通路桥建设有限公司	公路工程-丙级	延续审批	现场核查	满足	满足	满足	满足	满足	建议通过	
2	山东津益恒通检测科技有限公司	公路工程-桥梁隧道工程专项	资质审批	现场核查	满足	满足	满足	满足	满足	建议通过	
3	山东海工工程检测有限公司	水运工程-材料乙级	延续审批	书面审查	满足	不满足	满足	满足	不满足	建议不通过	详见备注

备注：专家“建议不通过”有关意见说明

一. 山东海工工程检测有限公司：

“不符合”项问题描述：

1. 主要仪器设备：机构提交 50 份检定校准证书材料，仪器设备有效检定/校准率 74%，不符合 ≥95%要求。

2. 原始记录和检测报告：不规范报告份数共 14 份，其中第 3、4 种情形均超过 3 份，且各种情形报告总数大于 10 份。

2.1 不规范情形 2：检测依据的标准规范不正确且未进行任何说明的报告 2 份。

具体报告为：(1) 烧结普通砖试验检测报告（报告编号：BG24-016-001）；(2) 水的试验检测报告（报告编号：BG23-027-001）。

2.3 不规范情形 3：原始记录或报告中主要仪器设备及编号、试验条件、样品抽取或测点布设等关键信息不全，且导致试验结果无法复现、追溯的，或导致检测结论不准确的报告 4 份。

具体报告为：(1) 细集料试验检测报告（报告编号：BG24-004-001）；(2) 岩石试验检测报告（报告编号：BG24-005-010）；(3) 回弹法检测混凝土强度试验检测报告（报告编号：BG24-024-001）；(4) 水泥混凝土试件抗冻检验报告（报告编号：BG24-025-005）。

2.4 不规范情形 4：未严格按相关标准规范要求的步骤进行检验检测，且对试验结果产生影响的报告 8 份。

具体报告为：(1) 土试验检测报告（报告编号：BG25-001-001）；(2) 外加剂试验检测报告（报告编号：BG24-018-003）；(3) 粒化高炉矿渣粉试验检测报告（报告编号：BG24-028-002）；(4) 钢材试验检测报告（报告编号：BG24-006-021）；(5) 无机结合料稳定材料压实度试验检测报告（报告编号：BG24-022-003）；(6) 水泥试验检测报告（报告编号：BG24-003-012）；(7) 混凝土配合比试验检测报告（报告编号：BG24-009-003）；(8) 石灰试验检测报告（编号：BG24-014-002）。